



SZCZEGÓŁ MONTAŻOWY PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW P-4



1. Pompa CP 3127 53-256-00-5265 - szt.2
Ns = 7,4 kW , n=2900 obr./min.
2. Zawór odcinający
3. Kulowy zawór zwrotny
4. Zbiornik przepompowni prefabrykowany z betonu B-45
Dw=1500mm , Hz=5600mm

HYDRO-TERM

82-200 MALBORK ul. Prusa 1 tel/fax: (0-55) 272-70-81 e-mail: phhydroterm@neostrada.pl NIP 579-113-23-72

ZADANIE: PROJEKT SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ KANALIZACyjNEJ OGÓLNOŚPLAWNEJ	Projektant: inż. T. Dymek Upr. 1693/EL/91	Skala 1:25
LOKALIZACJA: KRÓLEWO GM, STARE POLE	Asystent:	Rys. 15
TYTUŁ RYS. RYSUNEK MONTAŻOWY PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW - P 4	Sprawdził: mgr inż. W. Engelhardt POM / 009 / PW0E/05	Nr zlecenia