



SZCZEGÓŁ MONTAŻOWY PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW P-1



1. Pompa MF 306853-210-00-3120 - szt.2
Ns = 2,4 kW , n=2800 obr./min.
2. Zawór odcinający
3. Kulowy zawór zwrotny
4. Zbiornik przepompowni prefabrykowany z betonu B-45
Dw=1200mm , Hz=4300mm

HYDRO-TERM

82-200 MALBORK ul. Prusa 1 tel/fax: (0-55) 272-70-81 e-mail: phhydroterm@neostrada.pl NIP 579-113-23-72

ZADANIE: PROJEKT SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ KANALIZACYJNEJ OGÓLNOSPRAWNEJ	Projektant: mgr inż. A. Papaj upr. 1529/EL/90	Skala: 1:25
LOKALIZACJA: KRÓLEWO GM, STARE POLE	Asystent: tech. K. Zelman	Rys.: 3
TYTUŁ RYS.: RYSUNEK MONTAŻOWY PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW - P 1	Sprawdził: mgr inż. J. Popławski upr. POM/0139/POOS/04	Nr zlecenia: 7060