



SZCZEGÓŁ BLOKU OPOROWEGO DLA RUROCIĄGÓW CIŚNIENIOWYCH



PRZĘKRÓJ A-A



WYMIARY BLOKÓW OPOROWYCH
DLA CIŚNIENIA RÓWNEGO 1,0MPa


Średnica nominalna D mm	kąt α załamania	A mm	B mm	h mm	b mm	l mm
50-80	90°	200	200	200	200	300
	45°	200	200	200	200	200
100	90°	300	200	200	200	350
	45°	300	200	200	200	300
	30°	300	200	200	200	300
150	90°	400	200	300	250	850
	45°	400	200	300	250	600
	30°	400	200	300	250	500
200	90°	600	250	450	250	1100
	45°	500	250	450	250	600
	30°	450	250	450	250	550
250	90°	700	300	600	380	1350
	45°	550	300	600	380	650
	30°	500	300	600	250	500
300	90°	800	400	650	380	1500
	45°	550	400	650	380	850
	30°	500	400	650	250	700

BETON B-10


SZCZEGÓŁ BLOKU OPOROWEGO DLA RUROCIĄGÓW CIŚNIENIOWYCH PRZY ZAŁAMANIU TRASY Z POZIOMU W GÓRĘ

WYMIARY BLOKÓW OPOROWYCH


PRZĘKRÓJ A-A



PRZĘKRÓJ B-B



Średnica wewn. D mm	kąt α załamania	h mm	A mm	l mm
100	45°	100	300	300
	30°	180	300	300
150	45°	150	400	400
	30°	150	350	350
200	45°	200	600	600
	30°	200	400	400
250	45°	250	700	700
	30°	250	600	600
300	45°	250	750	750
	30°	250	700	700



82-200 MALBORK Al. Wojska Polskiego 90A/b tel. (0-55) 272-70-81 e-mail: biuro@hydroterm.strefa.pl NIP 579-113-23-72

SZCZEGÓŁ BLOKÓW OPOROWYCH cz.2

Projekt: PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW I PODŁĄCZENIE DO KANALIZACJI SANITARNEJ OSIEDLA W ZŁOTOWIE	Branża: Sanitarna	Data: 11.2012r
Lokalizacja: ZŁOTOWO-PARWARK gm.STARE POLE obr.Złotowo, Dz. nr 3/4/24/4/26/4/30/31/52 obr.Parwark, Dz. nr 3/7/12/7/16/11/3/12/2	Projektant: mgr Inż. A. Papaj upr. 1529/EL/90	Podpis: Skala
Investor: GMINA STARE POLE ul. Marynarki Wojennej 6, 82-200 Stare Pole	Asystent: tech. L. Pestka	Podpis: Nr Rys. 27
	Sprawdził: inż. J. Popławski upr. POM/0139/POOS/04	Podpis: Nr zlecenia 2162